

Checklist Gebruikseisen

Kunnen hulpverleningsdiensten het gebouw goed bereiken?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Ook tijdens verbouwingen e.d.?	Elke seconde telt.

Bent u op de hoogte van de bluswaterwinplaatsen nabij uw gebouw?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Worden deze ook vrijgehouden?	Vraag deze op bij de brandweer in uw gemeente.

Staan er obstakels in de vluchtwegen?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verwijder deze en maak iemand verantwoordelijk voor het vrijhouden.	Wordt dit onderdeel van de "veiligheidsronde"?

Zijn de vluchtdeuren zonder sleutel te openen?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Is aan de buitenzijde voldoende verlichting (10 lux) aanwezig?	Vervang het sluitwerk.

Is aangebrachte versiering moeilijk ontvlambaar?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Controleert u dit ook regelmatig als de versiering langer blijft hangen?	Dit is het geval als een proefstuk langer dan enkele seconden blijft branden, sterk rookt of drupt.

Beschikt u over opstellingsplannen voor ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Komen deze nog overeen met de werkelijkheid?	Opstellingsplannen zijn een onderdeel van de gebruiksvergunning.

Worden bij las/slijpwerkzaamheden voldoende maatregelen getroffen tegen het ontstaan van brand?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Is er ook controle?	Stel een procedure "brandgevaarlijke werkzaamheden" op.

Worden in de stookruimte brandbare goederen opgeslagen?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Deze moeten verwijderd worden!	Geef dit duidelijk aan.

Zijn inbouwkasten van blusmiddelen duidelijk herkenbaar?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Controleer maandelijks of de blusapparatuur nog aanwezig is.	Breng een pictogram aan.

Brandt de vluchtwegaanduiding (transparanten) tijdens de aanwezigheid van personen?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Jaarlijks dient deze gecontroleerd te worden.	Vindt er ook preventief onderhoud plaats?

Is er een ontruimingsplan?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Tenminste een maal per jaar dient er een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden.	Bij de aanwezigheid van een ontruimingsalarminstallatie is een ontruimingsplan verplicht.

Wordt de brandmeldinstallatie beheerd en onderhouden conform NEN 2654-1?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Wordt het logboek ook bijgehouden?	U dient o.a. te beschikken over een Opgeleid Persoon.

Wordt een droge blusleiding eenmaal per 5 jaar afgeperst?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Stuurt u het testrapport ook op naar de brandweer?	Wordt wel jaarlijks gecontroleerd en het nodige onderhoud gepleegd?

Worden de controle werkzaamheden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Worden hierin ook de onderhoudswerkzaamheden vermeld?	De met de controle belaste ambtenaren zullen u hiernaar vragen.

Beschikt u over de algemene gebruiksvoorwaarden?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Worden deze voorschriften ook nageleefd?	Vraag deze op bij de afdeling bouwen en wonen van uw gemeente.

Beschikt u over een gebruiksvergunning?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Kent u de voorwaarden die daarin zijn opgenomen?	Bent u gebruiksvergunningplichtig?



Meer informatie over BHV vindt u in de uitgave **Gids Bedrijfshulpverlening**

- De Gids BHV wil een leidraad zijn voor het adviseren over, en het opzetten en in stand houden van een bedrijfshulpverleningorganisatie. Tevens voorziet de Gids de lezer van die informatie die nodig is om alle andere aspecten van zijn of haar functie goed uit te oefenen.
- De Gids BHV richt zich primair op het Hoofd Bedrijfshulpverlening. Maar ook de facility manager, het hoofd technische dienst, het hoofd bedrijfsbrandweer, de arbocoördinator en de directeur van een kleine organisatie die de BHV-taak in deeltijd vervullen, behoren tot de doelgroep van de Gids.

[Klik hier voor meer informatie](#)